

入札説明書

平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務

国立水俣病総合研究センター

はじめに

平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務に係る入札等については、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）、契約事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）、その他の関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 契約担当官等

支出負担行為担当官

国立水俣病総合研究センター総務課長 吉成 信行

2 調達内容

- (1) 件名 平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務
- (2) 特質等 別添仕様書による他、入札説明会にて詳細を説明する。
- (3) 業務期間 平成23年4月1日から平成24年3月31日
- (4) 業務場所 熊本県水俣市浜4058-18
国立水俣病総合研究センター
- (5) 入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
イ 入札者は、業務に係る経費のほか、一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
- (6) 入札保証金及び契約保証金 免除

3 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について（平成13年環境会第9号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
- (4) 平成22・23・24年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の中で営業品目「建物管理等各種保守管理」において、開札時まで「B」、「C」

- 又は「D」級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(5) 入札説明書の交付を受け、入札説明会に参加した者であること。

4 契約条項を示す場所等

(1) 契約条項を示す場所

〒867-0008 熊本県水俣市浜4058-18

国立水俣病総合研究センター総務課経理係 植屋 岳洋

電話 0966-63-3111 F A X 0966-61-1145

(2) 入札説明会の日時及び場所

日時 平成23年3月7日(月) 14時00分から

場所 国立水俣病総合研究センター内会議室

5 競争執行の日時、場所等

(1) 入札・開札の日時及び場所

日時 平成23年3月15日(火) 14時00分

場所 国立水俣病総合研究センター内会議室

熊本県水俣市浜4058-18

(2) 入札書の提出方法

ア. 入札書は、(1)の日時まで電子入札システムにより提出するものとする。ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、平成23年3月11日(金)12時までに、環境省入札心得に定める様式2による書面を提出すること。

イ. 書面により入札書を提出する場合は、(1)の日時及び場所に、環境省入札心得に定める様式1による入札書を持参すること。電話、F A X、郵送等による提出は認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。

ウ. 入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消しをすることができない。

(3) 入札の無効

本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。

6 落札者の決定方法

- (1) 有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
- (2) 最低価格により落札者となった場合でも、落札者となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがある著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。がある。

7 入札に関する質問の受付

- (1) この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面（様式は任意）により提出すること。
 - イ 提出期限 平成23年3月8日（火）12時まで
（持参の場合は12時から13時を除く）
 - ロ 提出場所 4（1）の場所
 - ハ 提出方法 持参又はFAXによって提出すること。
- (2) (1)の質問に対する回答は、平成23年3月10日（木）17時までにFAXにより行う。

8 競争参加資格確認関係書類

- (1) 競争参加資格確認関係書類は、別添-1に掲げるとおりとする。
- (2) 競争参加資格確認関係書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
- (3) 支出負担行為担当官は、提出された競争参加資格確認関係書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。
- (4) 受領した書類等は返却しない。
- (5) 入札者は、提出した競争参加資格確認関係書類の引換え、一部もしくは全部差し替え及び再提出、変更又は取消しをすることができない。
- (6) 競争参加資格確認関係書類の受領期限は、平成23年3月11日（金）12時とする。
- (7) 開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から競争参加資格確認等に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
- (8) 入札参加資格審査結果の回答
平成23年3月14日（月）17時まで
なお、審査結果通知書の発出にあたっては、原本の郵送に先行して指定された宛先にFAXによる事前送信を行う。

9 入札結果の公表

(1) 落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表する。

(2) 電子入札システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先

環境省電子入札システムホームページアドレス <http://www.e-procurement.env.go.jp/>
ヘルプデスク 03-5348-4006

ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、前記4

(1) の場所に連絡すること。

○様式等

別紙 環境省入札心得

別添1 競争参加資格確認関係書類

別添2 契約書(案)

別添3 仕様書

(別紙)

環境省入札心得 (工事以外)

1. 趣旨

環境省の所掌する契約（工事に係るものを除く。）に係る一般競争又は指名競争（以下「競争」という。）を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。

2. 入札説明書等

- (1) 入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
- (2) 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
- (3) 入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

3. 入札保証金及び契約保証金

環境省競争参加資格（全省庁統一資格）を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。

4. 入札書の書式等

入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子入札システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。

なお、入札説明書において「電子入札システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。

5. 入札金額の記載

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6. 入札書の提出

- (1) 書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商号）、宛名（支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 殿と記載）及び「平成23年3月15日開札〔平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務〕の入札書在中」と朱書きして、

入札日時までに提出すること。また、競争参加資格を証明する書類を入札説明書で指定する日時までに提出すること。

- (2) 電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。また、競争参加資格を証明する書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子入札システムの手順に応じて、入札説明書で指定する日時までに提出すること。

7. 代理人による入札及び開札の立会い

代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかななければならない。

8. 代理人の制限

入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。

9. 入札の無効

次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

- ① 競争に参加する資格を有しない者による入札
- ② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
- ③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札
- ④ 書面による入札において記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。）を欠く入札
- ⑤ 金額を訂正した入札
- ⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
- ⑦ 明らかに連合によると認められる入札
- ⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
- ⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要がある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
- ⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
- ⑪ その他入札に関する条件に違反した入札

10. 入札の延期等

入札参加者が相連合し又は不穩の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。

11. 開札の方法

- (1) 開札は、入札者又は代理人を立ち合わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うことができる。
- (2) 電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
- (3) 入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
- (4) 入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
- (5) 入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
- (6) 開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子入札システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子入札システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。

12. 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法

当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

13. 落札決定の取消し

落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消することができる。

14. 契約書の提出等

- (1) 落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印（外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。）し、落札決定の日から10日以内（期終了の日が行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。）に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
- (2) 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

15. 契約手続において使用する言語及び通貨

契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

入 札 書

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

国立水俣病総合研究センター総務課長 殿

住 所

会 社 名

代表者氏名

印

(復) 代理人

印

注) 代理人又は復代理人が入札書を持参して入札
する場合に、(復) 代理人の記名押印が必要。
このとき、代表印は不要 (委任状には必要)。

下記のとおり入札します。

記

- 1 入札件名 : 平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理 (実務) 業務
- 2 入札金額 : 金額 _____ 円
- 3 契約条件 : 契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

国立水俣病総合研究センター総務課長 殿

住 所

会 社 名

代表者氏名

印

電子入札案件の紙入札方式での参加について

下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。

記

1. 入札件名：平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務
2. 電子入札システムでの参加ができない理由
（記入例）・電子入札システムで参加する手続が完了していないため

委 任 状

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

国立水俣病総合研究センター総務課長 殿

住 所
(委任者) 会 社 名
代 表 者 氏 名

印

代 理 人 住 所
(受任者) 所 属 (役 職 名)
氏 名

印

当社

を代理人と定め下記権限を委任します。

記

(委任事項)

- 1 平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務
- 2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。

委 任 状

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

国立水俣病総合研究センター総務課長 殿

代理人住所
(委任者) 所属(役職名)
氏 名 印

復代理人住所
(受任者) 所属(役職名)
氏 名 印

当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。

記

(委任事項)

平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務の入札に関する
一切の件

別添-1

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

国立水俣病総合研究センター総務課長 殿

所在地

商号又は名称

代表者氏名

印

平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務に関する
競争参加資格確認書類の提出について

標記の件につきまして、次のとおり提出します。

① 環境省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書(全省庁統一資格)の写

(担当者)

所属部署：

氏名：

TEL/FAX：

E-mail：

契 約 書 (案)

支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 吉成 信行（以下「甲」という。）と _____（以下「乙」という。）とは、次の条項により平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務に関する契約を締結する。

記

契約件名 平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務

契約金額 金 _____ 円（うち消費税及び地方消費税の額 _____ 円）

（注）消費税及び地方消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び同条の83の規定に基づき契約金額に105分の5を乗じて得た額である。

契約保証金 免除

（信義誠実の原則）

第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。

（契約の目的）

第2条 乙は、この契約書及び別紙仕様書に基づき、平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務（以下「業務」という。）を実施しなければならない。

（履行場所）

第3条 業務の履行場所は、次のとおりとする。

熊本県水俣市浜4058-18

国立水俣病総合研究センター放射線施設

（契約期間）

第4条 契約期間は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(契約代金の請求及び支払)

第5条 乙は、業務が完了したときは、翌月の10日までに甲に請求書を提出するものとし、各月の請求額は別表の契約金額区分表による。

2 甲は、前項の規定により適法な請求書を受領したときは、受領した日から30日以内に支払わなければならない。

3 甲は、自己の責に帰すべき理由により前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは、期間満了の日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して年3.3パーセントの割合で計算した延滞利息を速やかに乙に支払うものとする。

ただし、その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

(監督及び検査)

第6条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。

2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。

3 乙は、業務が完了したときは、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。

4 検査の結果、乙の実施した業務が仕様書に定めるものに不適合と認められるときは、甲は乙に手直しを求めることができる。

この場合、乙は、甲の指示する期間内に完全に業務を行い、再検査を受けるものとする。

(委任又は下請の禁止)

第7条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。

(秘密の保持)

第8条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

(契約の解除)

第9条 甲は、次の各項の一つに該当する事由があるときは、この契約を解除することができる。

(1) 乙の責めに帰すべき事由により、相当期間契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 乙が業務の履行にあたり、甲の指示に従わないとき。

(3) 乙が契約条項に違反したとき。

2 前項の規定により、契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限内に甲に支払わなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、既済部分があるときは、甲は第7条の規定に準じ、当該部分の契約金額相当額を乙に支払わなければならない。

(損害賠償)

第10条 甲の故意又は重大な過失により装置に損害が生じた場合、乙は甲に対し損害賠償を請求することができるものとする。

この場合において、乙は当該損害に係る保険金を受領しているとき、又は受領する見込みがあるときは、当該保険金受領後、又は受領見込み額については、甲に請求しないものとする。

(かし担保)

第11条 甲は、乙が本契約履行後に提出した成果品について、かくれたかしを発見した場合は、相当の期間を定めて乙に対してその成果品の補修を求め、又はこれに代えて損害の賠償を請求できるものとする。

(契約に関する紛争等の解決)

第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については、甲乙協議して定めるものとする。

この契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成 年 月 日

(甲) 熊本県水俣市浜4058-18
支出負担行為担当官
国立水俣病総合研究センター
総務課長 吉成 信行

(乙) _____

[別表]

契約金額区分表

区分	金額	実施月数
1. 各月	_____円 (うち消費税及び地方消費税の額_____円)	12月
2. 「施設点検」実施月	1. の各月額に _____円 (うち消費税及び地方消費税の額_____円) を 加算した額	2月
3. 「有機廃液の焼却及び有機廃液焼却装置の保守点検」実施月	1. の各月額に _____円 (うち消費税及び地方消費税の額_____円) を 加算した額	2月
合計	_____円 (うち消費税及び地方消費税の額_____円)	

仕様書

1. 件 名
平成23年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理（実務）業務
2. 履行場所
熊本県水俣市浜4058-18
国立水俣病総合研究センター 放射線施設
3. 目 的
 - (1) 国立水俣病総合研究センター（以下「研究センター」という。）が適切な研究業務を行うため、放射線施設を常に最良な状態で、かつ経済的に維持し、設備等に異常事態が発生しないよう万全の注意をもって管理するとともに、万一異常事態発生の場合は、速やかに最善策の事後処理につとめる。
 - (2) 放射性物質取扱作業室において、作業環境における空気中の粒子状及びガス状の放射性物質を採取、定量し、作業場所での空気中の放射性物質の濃度を求めることにより、作業環境管理の適切さを確認するための資料を得る。
 - (3) 放射線施設において、有機廃液焼却装置を安全且つ適切な状態に維持することで、放射線による被ばくや汚染を無くし、防災上安全に運営する。
4. 期 間
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
5. 業務内容
 - (1) 管理業務（別紙1）
 - (2) 施設点検（別紙2）
 - (3) 作業環境測定（別紙3）
 - (4) 有機廃液の焼却及び有機廃液焼却装置の保守点検（別紙4）詳細は別紙1～4のとおり
6. 派遣者
別紙1～4のとおり
7. 監督職員及び検査職員
業務の監督職員・検査職員は次のとおりとする。
監督職員（官職指定）：研究センター総務課長
検査職員（官職指定）：研究センター経理係長
8. その他
 - (1) 資料1の設備機器または同等機種の操作に熟知しており、正しく使用できること。
 - (2) 承認使用に係る変更承認申請書等の作成ができること。なお、費用については別途。
 - (3) 実施業者及び派遣者は、業務上知り得た秘密事項を他に洩らしてはならない。
 - (4) 派遣者にはガラスバッチを装着させ、被ばく管理を行い、その結果のコピーを研究センターに提出すること。
 - (5) 作業に当たっては、研究センター放射線障害予防規程（以下「予防規程」という。）、関係法規等を遵守すること。
 - (6) 作業中に事故や、設備、機器の破損等が発生した場合は、直ちに研究センター放射線取扱主任者（以下「主任者」という。）に届け出、必要な措置をとること。
 - (7) 業務の実施に必要な機器及び資材については、施設長と協議のうえ必要と認められる場合においては、研究センターがこれを提供するものとする。
 - (8) この仕様書に定めなき事項は、監督職員及び検査職員と緊密な連絡を取り、その指示に従うこと。
 - (9) 疑義が生じたときは、監督職員及び検査職員と協議し、決定するものとする。

(1) 管理業務

1. 主な業務内容

(1) 放射線測定業務

(1) -1. 頻度：1ヶ月に1回、30ヶ所

- a. 空間線量率測定（管理区域境界・施設境界及び使用施設内）
- b. 表面汚染密度測定（直接サーベイ法及びスミア法）

(1) -2. 頻度：6ヶ月に1回

- c. ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ（以下「ECD」という。）の線量当量率及び表面汚染密度の測定

(1) -3. 頻度：随時

- d. 排水の測定
- e. ECD の移設に伴う測定
- f. 搬出物品の汚染検査
- g. 実験室内放射性同位元素（以下「RI」という。）汚染以外の廃棄物の汚染検査及び搬出

(2) 施設整備

頻度：随時

- a. 廃棄保管室の整理
- b. 管理区域内清掃

(3) RI 廃棄物処理（随時）

- a. 実験室の廃棄物を分別し、アイソトープ協会に引き渡す形にまで整理する。
- b. 有機廃液の前処理
- c. RI 排水の処理
- d. 動物死体のミイラ化処理

(4) 放射線管理関係各種帳簿の作成及び点検（随時）

- a. RI 廃棄物記録表
- b. 放射線測定記録（(1) に伴う記録）
- c. 排気記録
- d. 放射線管理状況報告書（「密封されていない RI の保管の状況」のみ）

(5) その他（随時）

- a. 表面汚染密度測定等に伴うバイアル瓶の洗浄
- b. 実験室内ポリエチレンろ紙の張替え

2. 放射線管理技術者の派遣

- (1) 実施業者は、前項に定める業務を遂行する為、契約期間中1ヶ月に2日管理技術者1名を研究センターに派遣すること。
- (2) 管理技術者は研究センター予防規程第9条に則り、第1種放射線主任者有資格者又は放射線安全管理業務に関する十分な知識と経験を有する者であること。
- (3) 管理技術者の派遣に当たっては、当該管理技術者の履歴書をあらかじめ研究センターに提出し、承認を得ること。

(1) 管理業務

- (4) 実施業者は、管理技術者の身元・風紀・衛生及び業務規律に関し、一切の責任を負うものとする。
- (5) 業務時間は当該時間内に業務が完了しないと見込まれ、事前に検査職員の了解を得た場合はこの限りではない。

(2) 施設点検

1. 業務内容

- (1) 使用施設内点検
- (2) 排気設備
 - a. 排気ファン性能点検
 - b. 排気ファンユニット点検
 - c. 排気フィルタ点検
 - d. 排気ダクト等点検
- (3) 排水設備
 - a. 排水操作基盤総合試験
 - b. 排水ポンプ点検
 - c. 排水貯留槽等点検
 - d. 排水管点検
 - e. 水位計点検

なお、詳細は資料 2 のとおり

2. 作業実施 (年 2 回)

当該年度 9 月と 3 月に実施すること。なお、作業実施日は事前に打ち合わせて決定するものとする。ただし、管理業務の日程とは別の日にすること。

3. 放射線管理技術者の派遣

- (1) 実施業者は、前項に定める業務を遂行する為、少なくとも管理技術者 1 名及び作業員 2 名程度を研究センターに派遣すること。
- (2) 管理技術者は研究センター予防規程第 9 条に則り、第 1 種放射線主任者有資格者又は放射線安全管理業務に関する十分な知識と経験を有する者であること。
- (3) 管理技術者の派遣にあたっては、当該管理技術者の履歴書をあらかじめ研究センターに提出し、承認を得ること。
- (4) 実施業者は、管理技術者の身元・風紀・衛生及び業務規律に関し、一切の責任を負うものとする。
- (5) 業務時間は当該時間内に業務が完了しないと見込まれ、事前に検査職員の了解を得た場合はこの限りではない。

4. 報告書の提出

作業終了後、1 ヶ月以内に上記測定結果を報告書として提出すること。

(3) 作業環境測定

1. 業務内容

厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従った空气中放射性物質濃度の測定
研究センターRI 実験施設の図面は、資料 3 のとおり。

2. 作業環境測定士の派遣

- (1) 実施業者は、前項に定める業務を遂行する為、契約期間中 1 ヶ月以内に 1 回、定期的に第 1 種作業環境測定士（以下「作業環境測定士」という。）1 名を研究センターに派遣すること。
- (2) 作業環境測定士の派遣に当たっては、当該作業環境測定士の履歴書をあらかじめ研究センターに提出し、承認を得ること。
- (3) 実施業者は、作業環境測定士の身元・風紀・衛生及び業務規律に関し、一切の責任を負うものとする。
- (4) 作業の実施は 1 ヶ月以内に 1 回、定期的に実施すること。なお、毎月の作業実施日は、事前に打ち合わせて決定するものとする。

3. 関係法令

6-1. 労働安全衛生法

第 2 条（定義）

第 65 条（作業環境測定）

第 65 条の 2（作業環境測定の結果の評価等）

6-2. 作業環境測定基準

第 1 条（定義）

第 9 条（放射性物質の濃度の測定）

6-3. 労働安全衛生法施行令

第 21 条（作業環境測定を行うべき作業場）

別表第 2

6-4. 電離放射線障害防止規則

第 53 条（作業環境測定を行うべき作業場所）

第 55 条（放射性物質の濃度の測定）

6-5. 放射線障害防止法

第 20 条（測定）

6-6. 作業環境測定法

6-7. 作業環境測定法施行令

第 1 条（指定作業場）

6-8. 作業環境測定法施行規則

第 1 条（令第 1 条第 2 号の厚生労働省令で定める作業場）

6-9. 人事院規則 10-5（職員の放射線障害の防止）

第 23 条（管理区域の線量当量率等の測定等）

(3) 作業環境測定

4. 報告書の提出

作業終了後、1ヶ月以内に上記測定結果を報告書として提出すること。

(4) 有機廃液の焼却及び有機廃液焼却装置の保守点検

1. 業務内容

- (1) 有機廃液中放射能濃度の測定
- (2) 有機廃液の焼却
- (3) 有機廃液焼却装置の保守点検
 - a. 作業範囲の養生
 - b. 装置の洗浄（すす、残渣、埃等の拭取り、ブラシ洗浄を行う。）
 - c. 装置の点検（運転時の温度差、焼却状況を点検確認する。）
 - d. 装置の整備（但し、不具合箇所の部品等交換修理は別途とする。）
 - e. 有機廃液焼却室の清掃、片付け（作業終了後、作業範囲を清掃する。）

詳細は資料 4 及び資料 5 のとおり

2. 有機廃液焼却装置保守点検技術者の派遣

- (1) 実施業者は、前項に定める業務を遂行する為、契約期間中 6 ヶ月に 2 日、計 4 日保守点検技術者 1 名を研究センターに派遣すること。なお、作業実施日は事前に打ち合わせて決定するものとする。
- (2) 作業実施日は管理業務の日程と同じ日程で行うため、別の作業責任者は必要ない。
- (3) 派遣保守点検技術者には熟練者を選定すること。
- (4) 保守点検技術者の派遣にあたっては、当該保守点検技術者の履歴書をあらかじめ研究センターに提出し、承認を得ること。
- (5) 実施業者は、保守点検技術者の身元・風紀・衛生及び業務規律に関し、一切の責任を負うものとする。
- (6) 業務時間が当該時間内に業務が完了しないと見込まれ、事前に検査員の了解を得た場合にはこの限りではない。

3. 報告書の提出

作業終了後、1 ヶ月以内に上記測定結果を報告書として提出すること。

1. 研究センターの設備機器

- 1) サーベイメーター
 - a. GM サーベイメーター：アロカ(株)製 TGS-133 及び TGS-123C
 - b. シンチレーションサーベイメーター：アロカ(株)製 TCS-161
- 2) 放射線中央監視装置 (アロカ(株)製 MSR-2000)
- 3) 放射性同位元素汚染動物ミイラ化装置 (宮川科学資材(株)製 MBM-6)
- 4) 放射性有機廃液焼却装置 (株ワカイダエンジニアリング製 WBI-3100N)
- 5) オートウェルガンマカウンタ (アロカ(株)製 ARC-2000)
- 6) 液体シンチレーションカウンタ (アロカ(株)製 LSC-6100)
- 7) $^3\text{H}/^{14}\text{C}$ 対応フロアモニター (アロカ(株)製 MFR-3)
- 8) 排水設備 (株千代田テクノル製)
- 9) 排気設備 (株千代田テクノル製)
- 10) 動物飼育フード (株千代田テクノル製)

ただし、7) ~9) の設備機器については取扱説明書はない。また、メーカーによる機器の取扱説明を受けるために発生した費用は、業者の負担とする。

放射性同位元素取扱施設点検記録

		担当者

施設名		使用施設	点検日	平成 年 月 日～ 日	
区分		点検項目		適否	措置内容又は講ずる予定
共通事項	位置等	1. 地崩れ浸水のおそれはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2. 施設周辺の状況に変化はないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3. 事業所内の居住区域の状況に変更はないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	構造等	1. 主要構造部等は耐火構造又は不燃材料造りか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2. 改修等が行われた場合、主要構造部等は耐火構造又は不燃材料造りか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3. 外壁等に、き裂、隙間がないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
遮へい管理区域	遮へい	1. 遮へいの構造、材料、寸法等が許可内容に合致しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2. 遮へい物の破損、亀裂などの損傷がないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3. 常時人が立入る場所、管理区域境界、事業所境界の漏洩線量測定記録はあるか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	管理区域	1. 管理区域の区画が許可内容に合致しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2. 管理区域の境界には、他の人がみだりに立入らないような施設が設けられているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3. 管理区域の種類毎に定められた標識が設置されているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 標識の取り付け位置、枚数は許可内容に合致しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	5. 管理区域等における注意事項は、目の付きやすい場所に掲示されているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	6. 標識等の剥離、破損及び色褪せ等はないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
特記事項					

施設名		使用施設	部屋名	汚染検査室	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
汚 染 検 査 室	位置等	1. 作業室の出入口付近で、許可内容に合致しているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 汚染検査室の区画は明確にされているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 床、壁等は、突起物が少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 床、壁等に、亀裂はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	表面材料	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
洗浄設備	1. 流し、シャワー等に破損や故障はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 流し、手洗い器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水や痕跡はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
更衣設備	1. 作業衣、軽作業靴は整備されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 作業衣は定期的に交換、又は洗濯されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 履物入れや衣服掛け等が整備されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
器材	1. 手洗用石鹸、紙タオルなどは常備されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. ブラシ、ウェス及び洗剤等の除染器材が整備されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
測定器	1. 許可を得た申請書に記載された種類と台数の測定器が備えられているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 測定器は定期的に点検整備がなされているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
標識	1. 「汚染検査室」の標識が付けられているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 設置位置は、許可内容と合致しており、見やすい場所であるか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
特記事項					

施設名		使用施設	部屋名	コールドラン実験室(Ⅱ-1)	
区分	点検項目		適否	措置内容又は講ずる予定	
作業室	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。 2. 床、壁等は、突起物が少ないか。 3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。 4. 床、壁等に、亀裂はないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	表面材料	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。 2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。 3. 床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。 4. 塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
作業室	流し	1. 流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか 2. 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	換気	1. 作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。 2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	標識	1. 「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。 2. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
特記事項					

施設名		使用施設	部屋名	動物トレーサー生化学実験室 (I-1)	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
作業室	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 床、壁等は、突起物が少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 床、壁等に、亀裂はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	表面材料	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作業室	フード	1. フードは排気設備に確実に接続されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. フード本体と排気管の溶接部、接続部に亀裂や腐食はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. フードの扉の開口部より適切な排気がなされているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. ダンパーの機能が正常に作動するか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. フード下の配管、トラップ等の接合部から漏水はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6. フード内は、汚染拡大防止措置が講じられているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作業室	流し	1. 流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作業室	換気	1. 作業室内の空気は排気口やフードから良好な状態で排出されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作業室	標識	1. 「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
特記事項					

施設名		使用施設	部屋名	動物飼育室	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
作業室	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 床、壁等は、突起物が少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 床、壁等に、亀裂はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	表面材料	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動物飼育フード	3. 床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
室	動物飼育フード	1. フードは排気設備に確実に接続されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. フード本体と排気管の溶接部、接続部に亀裂や腐食はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. ダンパーの機能が正常に作動するか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. フード内は、汚染拡大防止措置が講じられているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
流し	1. 流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1. 作業室内の空気は排気口やフードから良好な状態で排出されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
換気	2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	標識	1. 「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
特記事項					

施設名		使用施設	部屋名	暗室	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
作業室	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。		<input type="checkbox"/>	
		2. 床、壁等は、突起物が少ないか。		<input type="checkbox"/>	
		3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。		<input type="checkbox"/>	
		4. 床、壁等に、亀裂はないか。		<input type="checkbox"/>	
	表面材料	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。		<input type="checkbox"/>	
2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>			
流し	3. 床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>		
	4. 塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。		<input type="checkbox"/>		
換気	1. 流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか		<input type="checkbox"/>		
	2. 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。		<input type="checkbox"/>		
標識	1. 作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。		<input type="checkbox"/>		
	2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。		<input type="checkbox"/>		
標識		1. 「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。		<input type="checkbox"/>	
		2. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/>	
特記事項					

施設名		使用施設	部屋名	測定室(I-2)	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
作業室	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。 2. 床、壁等は、突起物が少ないか。 3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。 4. 床、壁等に、亀裂はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	表面材料	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。 2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。 3. 床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。 4. 塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
作業室	流し	1. 流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか 2. 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	換気	1. 作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。 2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	標識	1. 「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。 2. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
特記事項					

施設名		使用施設	部屋名	極低レベル実験室 (I-3)	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
作業室	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。 2. 床、壁等は、突起物が少ないか。 3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。 4. 床、壁等に、亀裂はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	表面材料	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。 2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。 3. 床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。 4. 塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	流し	1. 流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか 2. 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	換気	1. 作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。 2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	標識	1. 「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。 2. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
特記事項					

施設名		使用施設	部屋名	細胞トレーサー実験室 (I-4)	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
作	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。		<input type="checkbox"/>	
		2. 床、壁等は、突起物が少ないか。		<input type="checkbox"/>	
	表面材料	3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。		<input type="checkbox"/>	
		4. 床、壁等に、亀裂はないか。		<input type="checkbox"/>	
業	流し	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。		<input type="checkbox"/>	
		2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>	
室	換気	3. 床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>	
		4. 塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。		<input type="checkbox"/>	
	標識	1. 流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか		<input type="checkbox"/>	
		2. 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。		<input type="checkbox"/>	
	換気	1. 作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。		<input type="checkbox"/>	
		2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。		<input type="checkbox"/>	
	標識	1. 「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。		<input type="checkbox"/>	
		2. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/>	

特記事項

施設名		使用施設	部屋名	海洋モデル実験室 (I-5)	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
作業室	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。		<input type="checkbox"/>	
		2. 床、壁等は、突起物が少ないか。		<input type="checkbox"/>	
		3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。		<input type="checkbox"/>	
		4. 床、壁等に、亀裂はないか。		<input type="checkbox"/>	
	表面材料	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。		<input type="checkbox"/>	
		2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>	
		3. 床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>	
フード	4. 塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。		<input type="checkbox"/>		
	1. フードは排気設備に確実に接続されているか。		<input type="checkbox"/>		
	2. フード本体と排気管の溶接部、接続部に亀裂や腐食はないか。		<input type="checkbox"/>		
	3. フードの扉の開口部より適切な排気がなされているか。		<input type="checkbox"/>		
	4. ダンパーの機能が正常に作動するか。		<input type="checkbox"/>		
	5. フード下の配管、トラップ等の接合部から漏水はないか。		<input type="checkbox"/>		
室	6. フード内は、汚染拡大防止措置が講じられているか。		<input type="checkbox"/>		
	流し	1. 流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか。		<input type="checkbox"/>	
		2. 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。		<input type="checkbox"/>	
	換気	1. 作業室内の空気は排気口やフードから良好な状態で排出されているか。		<input type="checkbox"/>	
		2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。		<input type="checkbox"/>	
標識	1. 「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。		<input type="checkbox"/>		
	2. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/>		
特記事項					

施設名		貯蔵施設	部屋名	貯蔵室	
区分	点検項目		適否	措置内容又は講ずる予定	
貯蔵室	位置等	1. 設置位置は、許可内容に合致しているか。 2. 主要構造部等は、耐火構造になっているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	貯蔵室	1. 出入等の開口部には、甲種防火戸が設けられているか。 2. 出入口等の開口部の扉は、確実に閉鎖でき、施錠できるか。 3. 貯蔵室の区画を貫通する給排気管には、防火ダンパーが設置されているか。 4. 壁面に遮へい機能に影響を及ぼすような亀裂や隙間等はないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	貯蔵容器	1. 貯蔵室又は貯蔵箱の放射性同位元素は、容器に入れて保管しているか。 2. 空気を汚染させる恐れのある放射性同位元素をいれる容器は機密な構造か。 3. 液体の放射性同位元素を保管する容器は、液体がこぼれにくい構造で浸透しにくい材質か。 4. 固体状又は液体状放射性同位元素を保管する容器で、亀裂、破損等の発生の恐れがある場合は、汚染拡大防止のために受皿、吸収材等が設けられているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	貯蔵能力	1. 許可された種類・数量を超えて保管していないか。 2. 貯蔵施設以外の場所で保管していないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	標識	1. 貯蔵室の出入口又はその付近に「貯蔵室」の標識が付けられているか。 2. 貯蔵容器には「貯蔵容器」の標識(種類、数量(特定して許可を受けている場合は化学形)を記入)が容器表面に付けられているか。 3. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。 4. 注意事項は、目の付きやすい場所に掲示されているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
特記事項					

施設名		廃棄施設	部屋名	前室	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
廃棄作業室	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 床、壁等は、突起物が少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 床、壁等に、亀裂はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	表面材料	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
作業室	流し	1. 流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	換気	1. 作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
標識	1. 「廃棄作業室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
特記事項					

施設名		廃棄施設	部屋名	R I 廃棄処理室	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
廃棄作業室	構造	1. 床、壁等は、くぼみが少ないか。 2. 床、壁等は、突起物が少ないか。 3. 床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。 4. 床、壁等に、亀裂はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	表面材料	1. 床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。 2. 床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。 3. 床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。 4. 塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	換気	1. 作業室内の空気は排気口やフードから良好な状態で排出されているか。 2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	標識	1. 作業室毎に「廃棄作業室」の標識が付けられているか。 2. 標識は、作業室の出入口又はその付近に付けられているか。 3. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

特記事項

施設名		廃棄施設	部屋名	R I 廃棄物保管室	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
保管 廃 棄 設 備	位置等	1. 位置、構造及び材料は、許可内容に合致しているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 外部及び作業室との間が、壁、扉及び間仕切り等で区画されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 扉には、鍵その他の閉鎖設備又は器具が設置されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	保管 廃 棄 容 器	1. 許可内容に合致した種類の保管廃棄容器を使用しているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. 保管廃棄容器に腐食、亀裂及び有害な損傷はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 変形等のため容器の蓋の密封性が損なわれていないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. 空気を汚染させる恐れのある廃棄物を収納する容器は気密な構造か。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. 液体状の廃棄物を収納する容器は、こぼれにくい構造で浸透しにくい材料が用いられているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	標 識	6. 放射性廃棄物は、保管廃棄容器に封入されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7. 大型機械等で保管廃棄容器に封入が困難な場合は、ビニールシート等で梱包されているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 液体等の漏洩の恐れがある廃棄物が保管廃棄容器に封入されている場合、当該容器に亀裂、破損等が考えられる時は受皿や吸収材等を使用しているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1. 保管廃棄設備には「保管廃棄設備」の標識が設備の外部に通ずる部分、又はその付近に付けられているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. 放射性廃棄物を収納した保管廃棄容器には、「放射性廃棄物」の標識が容器表面に付けられているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
特記事項					

施設名		廃棄施設	系統名	一般系統	
区分	点検項目		適否	措置内容又は講ずる予定	
排 気 設 備	位置	1. 設置位置は、許可内容に合致しているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	排 気 浄 化 装 置	1. 排気浄化装置の種類、台数及び性能が許可内容に合致しているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
		2. フィルタチャンバに腐食や破損等がなく、排気が漏洩していないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
		3. フィルタの装着枚数は、許可内容に合致しているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
		4. フィルタの装着状態は良好か。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
		5. フィルタの圧力損失の測定値は良好か。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
		6. マノメータ等の計器は正常に作動しているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7. フィルタは定期的又は適宜交換しているか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
排 風 機	1. 排風機の種類、台数及びモータの定格出力は、許可内容に合致しているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	2. 排風機のベルトに緩み、亀裂等がないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	3. 排風機及びモータに異常音や振動及び加熱がないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
排 気 管	1. 作業室、フード等、排気浄化装置、排風機及び排気口の間の排気管は確実に連結されているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	2. 排気管に腐食や亀裂又は破損等はないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	3. 作業室の排気ダンパや排気グリルは閉鎖されていないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
排 気 口	1. 排気口に腐食、亀裂又は破損等がないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	2. 排気ガラリ付近に排気を阻害する障害物等はないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
標 識	1. 排気浄化装置には「排気設備」の標識が装置表面に付けられているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	2. 排気管には、「放射能表示」の標識が付けられているか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	3. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
特記事項					

施設名		廃棄施設	系統名	動物飼育フード系統	
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定
排 気 設 備	位置	1. 設置位置は、許可内容に合致しているか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	排 気 浄 化 装 置	1. 排気浄化装置の種類、台数及び性能が許可内容に合致しているか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		2. フィルターチャンバに腐食や破損等がなく、排気が漏洩していないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		3. フィルタの装着枚数は、許可内容に合致しているか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		4. フィルタの装着状態は良好か。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		5. フィルタの圧力損失の測定値は良好か。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		6. マノメータ等の計器は正常に作動しているか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7. フィルタは定期的又は適宜交換しているか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
排 風 機	1. 排風機の種類、台数及びモータの定格出力は、許可内容に合致しているか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	2. 排風機のベルトに緩み、亀裂等がないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	3. 排風機及びモータに異常音や振動及び加熱がないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
排 気 管	1. 作業室、フード等、排気浄化装置、排風機及び排気口の間の排気管は確実に連結されているか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	2. 排気管に腐食や亀裂又は破損等はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	3. 作業室の排気ダンパや排気グリルは閉鎖されていないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
排 気 口	1. 排気口に腐食、亀裂又は破損等がないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	2. 排気ガラリ付近に排気を阻害する障害物等はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
標 識	1. 排気浄化装置には「排気設備」の標識が装置表面に付けられているか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	2. 排気管には、「放射能表示」の標識が付けられているか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	3. 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
特記事項					

施設名		廃棄施設	系統名	R I 系統		
区分	点検項目			適否	措置内容又は講ずる予定	
排水設備	位置	1. 設置位置は、許可内容に合致しているか。 2. 床等の仕上材は、液体が浸透しにくく目地や損傷はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	排水浄化槽	1. 排水浄化槽の材料、構造、台数等は、許可内容に合致しているか。 2. 排水浄化槽に腐食や亀裂、剥離等はないか。 3. 排水浄化槽及び接続配管等からの漏水はないか。 4. 排水浄化槽の水位計は正常に作動するか。 5. 排液処理装置が設置されている場合、正常に作動するか。 6. 排水設備に柵等が設置されている場合、破損等はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	排水管	1. 排水管に亀裂や破損、腐食又は取付け部に緩み等はないか。 2. 溶接部、フランジ部からの漏水はないか。 3. 二重筒トレンチ内の排水管に、漏水又はその痕跡はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
標識	1. 排水浄化槽や排液浄化装置の表面又はその付近に「排水設備」の標識が付けられているか。 2. 排水管には、「放射能表示」の標識及び流れの方向を示す「矢印」が付けられているか。 3. 標識の脱落、汚損又は破損や色褪せ等はないか。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
特記事項						


点検区分	廃棄施設		点検日	平成 年 月 日～ 日			
点検場所	R I 排気設備 空調機械室		立会者				
点検項目	計測、動作、外観他		点検者				
	点検項目	電流値 (A)	電圧値 (V)	絶縁抵抗値 (MΩ)	モータ	ファン	ファン ベルト
排気系統	一般系統						
	動物飼育フード系統						
備考							
一般系統 : 排気風量 9860m ³ /h 排気ファンベルト B-110×3本 動物飼育フード系統 : 排気風量 180m ³ /h 排気ファンベルト A-35×1本							
一般系統	プレフィルタ PKAU610-50 3枚 焼却型 610×610×50			ヘパフィルタ 1LAU-160 3枚 焼却型 610×610×292			
圧力損失値 (mm Aq)							
動物飼育フード系統	プレフィルタ PKAU610-50 1枚 焼却型 610×610×50		ヘパフィルタ 1LAU-160 1枚 通常型 610×610×292		チャコールフィルタ (2インチ) 1枚 通常型 610×610×368		
圧力損失値 (mm Aq)					—		
特記事項							

点検区分	廃棄施設			点検日	平成 年 月 日～ 日					
点検場所	R I排水設備 現場操作盤			立会者						
点検項目	計測、動作、外観他			点検者						
排水槽名		点検項目	電流値 (A)	電圧値 (V)	絶縁抵抗値 (MΩ)	動作	異常音	漏水	水位計	ランプ 表示
前置槽	P1-1									
	P1-2									
第1貯留槽	P2									
第2貯留槽	P3									
第3貯留槽	P4									
希釈槽	P5									
防護槽	P6									
	P7									
電動バルブ		点検項目	動作	異常音	漏水	腐食 劣化	ランプ 表示			
MV 1 (前置槽→第1貯留槽)										
MV 2 (前置槽→第2貯留槽)										
MV 3 (前置槽→第3貯留槽)										
MV 4 (希釈槽→放流)										
MV 5 (希釈槽→第1貯留槽)										
MV 6 (希釈槽→第2貯留槽)										
MV 7 (希釈槽→第3貯留槽)										
MV 8 (希釈槽→希釈水)										
特記事項										

点検区分	廃棄施設			点検日	平成 年 月 日～ 日					
点検場所	R I 排水設備 中央操作盤			立会者						
点検項目	計測、動作他			点検者						
排水槽名		点検項目	電流値 (A)	電圧値 (V)	絶縁抵抗値 (MΩ)	動作	異常音	漏水	水位計	ランプ 表示
前置槽	P1-1				/					
	P1-2									
第1貯留槽	P2									
第2貯留槽	P3									
第3貯留槽	P4									
希釈槽	P5									
防護槽	P6									
	P7									
電動バルブ		点検項目	動作	異常音	漏水	腐食 劣化	ランプ 表示			
MV 1 (前置槽→第1貯留槽)							/			
MV 2 (前置槽→第2貯留槽)										
MV 3 (前置槽→第3貯留槽)										
MV 4 (希釈槽→放流)										
MV 5 (希釈槽→第1貯留槽)										
MV 6 (希釈槽→第2貯留槽)										
MV 7 (希釈槽→第3貯留槽)										
MV 8 (希釈槽→希釈水)										
特記事項										


サンプリング箇所を示す図面

空気中放射性物質濃度測定 (No.1~No.7)



サンプリング箇所を示す図面

空気中放射性物質濃度測定 (No.8)



有機廃液焼却装置保守点検記録

主任者		担当者

装置名		放射性有機廃液焼却装置 WBI-3100N	点検日	平成 年 月 日～ 日	
区分		点検項目		適否	備考
焼 却 装 置	炉の材質	1. 熱性、耐食性及び高温になる部分には耐火材を使用しているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	冷却装置	1. 焼室等高温になる部分には冷却装置が設けられているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	炉の構造及び性能	1. 気体が漏れにくく、かつ灰が飛散しにくい構造になっているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		2. 焼却残渣の搬出口は汚染の拡がりにくい構造を維持しているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		3. 焼却炉排気口は、排気設備に連結しているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		4. 炉内に固形物が付着若しくは沈殿したものを洗浄または除去できるか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		5. 燃焼中連続して燃焼温度が測定できるか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		6. 廃液及び助燃剤のタンクには液位計が設けられているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		7. タンク内の温度上昇を防止するための装置が設けられているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		8. 燃焼状態が安定で、かつ不完全燃焼を起こしにくい構造であるか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		9. 助燃剤の添加が可能な構造であり、補助燃焼が行われるか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		10. プロア、ポンプ及び焼却炉本体の機能を維持するための周辺機器は正常に作動しているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		11. 廃液の燃焼を停止するための自動送液停止装置が設けられているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		12. 安定な給気が行われる構造であるか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		13. 受け皿を設ける等点検または修理時に汚染が広がりにくい構造であるか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		14. 外部から肉眼により燃焼状態を監視できる窓が設置されているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		15. 異常高温及び異常消炎を監視できる装置が設けられているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		16. 異常圧力、廃液タンクの異常高温を監視できる装置が設けられているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		17. 燃焼時における排気中粉塵除去装置が設けられているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18. 排ガスを速やかに摂氏200度以下にする冷却装置が設けられているか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
19. 焼却炉からの排水は適切に冷却されるか		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

区 分	点 検 項 目	適 否	備 考	
焼 却 装 置	その他			
	燃焼室	破損、漏水、腐食等はないか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	蒸発室	破損、漏水、腐食等はないか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	廃液タンク	破損、漏水、腐食等はないか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	安全装置	破損、誤動作、異音等はないか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	配管	破損、漏水、腐食等はないか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	その他機器装置	破損、漏水、腐食、誤動作、異音等はないか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	点火時の引火、爆発及び汚染防止	1. 点火の確認が出来る構造であるか 2. 点火失敗時の燃料の供給停止ができる機構であるか 3. 自動点火の場合エアパージ前に点火できない機構等が設置されているか 4. 耐火構造となっているか 5. 点火前・燃焼終了・燃焼停止時に残留ガスのエアパージができるか 6. 燃焼停止時に自動的に廃液及び補助燃料の供給が停止できるか 7. 燃料供給管には逆火防止装置として逆止弁が設けてあるか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	震災時汚染防止	1. 100-200gal で加振した場合に直ちに燃料の供給を停止できるか 2. 地震時に落下した可燃性物質が発炎着火しない措置が講じられているか 3. 焼却炉本体に地震時の転倒防止措置が講じられているか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

区分	点検項目		適否	備考	
給排気設備	排気ファン	種類・台数・位置 性能 モーター ファン	申請書通りに設置されているか 規定の排気能力があるか 異音、過熱、ベアリング等の損傷の有無 異音、空気漏れ、ベアリング等の損傷の有無	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	給気ファン	種類・台数・位置 性能 モーター ファン	申請書通りに設置されているか 規定の排気能力があるか 異音、過熱、ベアリング等の損傷の有無 異音、空気漏れ、ベアリング等の損傷の有無	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	排気浄化装置	外観 空気の漏れ 内部 フィルター 標識	腐食、劣化等の有無 連結部等から空気漏れの有無 フィルターの据え付け状態 目視による目詰まり・腐食等の有無 差圧計による圧力損失値 規定の標識が取り付けられているか、破損はないか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	排気管	構造材料 継ぎ目の状態 標識 ダンパーの状態	申請書通りか 継目部からの空気の漏れ及び腐食等の有無 規定の標識が取り付けられているか、破損はないか 手動又は自動で正常に動作できるか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	排気口	位置 外観 標識	排気口の位置、隣接する建物の状況が申請書通りか 破損、劣化等の有無 規定の標識が取り付けられているか、破損はないか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
β線ガスモニタ	機器各部の点検	スイッチ、ランプ リレー類 検出器損傷の有無 フィルター	機能に影響を及ぼす損傷の有無 機能に影響を及ぼす損傷の有無 フィルターに目詰まり、破損等ないか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	動作点検	オペレート動作 アラーム動作 ポンプ動作	正常に動作すること 正常に動作すること 正常に動作すること	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	総合点検	総合動作	ガスモニタを運転状態にして、データが正常に出力すること	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

排気フィルタ差圧計指示値

フィルタ仕様型式	枚数	単位(Pa)
プレフィルタ 焼却型 400×400×50	1	
ヘパフィルタ 焼却型 400×400×292	1	

有機廃液測定・廃棄の記録

サ ン プ リ ン グ 料 及 び 放 射 能 測 定	廃液採取日	平成 年 月 日				
	採取者					
	採取量	cm ³				
	測定日	平成 年 月 日				
	測定者					
	測定試料	廃棄物保管室に保管中のシンチレータ廃液				
	核種	³ H	¹⁴ C	³² P	³⁵ S	⁴⁵ Ca
	線種	β線	β線	β線	β線	β線
	測定試料の調整					
	測定試料の成分・形状	シンチレータ・液体				
測 定 条 件 ・ 結 果	測定器の種類	液体シンチレーションカウンタ				
	型式	Aloka LSC-6100				
	計数効率(%)					
	測定時間(min)					
	検出限界計数率(cpm)					
	計数率(cpm)					
	自然計数率(cpm)					
	正味計数率(cpm)					
	①放射能濃度(Bq/cm ³)					
	②焼却濃度限度(Bq/cm ³)					
③=①/②						
判定(③の総和<1)						
廃棄に係る放射性同位元素の数量(Bq)						
廃 棄 作 業	焼却日	平成 年 月 日～ 日				
	焼却方法	放射性有機廃液焼却装置(WBI-3100N)にて焼却廃棄				
	焼却量	0				
	焼却操作者					
	助燃剤の種類・量					
	残渣の処理方法	内容器に梱包し廃棄物保管室にて保管廃棄				
	残渣の量	g				
	焼却時排気濃度	Bq/cm ³				
焼却温度	°C(800°C以上)					
備考						
放射線取扱主任者			印安全管理責任者		印	

